

ENSIMMÄISEN JAKSON KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 15.7.2020

Kysymys:

Saisiko tarkentavia tietoja seinäpintojen paljettipinnoista?

Vastaus:

Paljettien väli on 25 mm, etäisyys seinäpinnasta on 50 mm, pyöreän paljetin halkaisija on 150 mm. Paljetit ovat 4 mm paksua teräslevyä, akustisia teräspaljettielementtejä.

Varsinaisia perforoituja reikiä pinnassa ei siis ole, vaan koko seinä muodostaa perforoidun seinäpinnan. Paljetteja on tilan kahdella seinällä, ja ne näkyvät kilpailumateriaaleissa olleessa havainnekuvassa.

Kysymys:

Onko tilasta mahdollista saada 3D-malli?

Vastaus:

Kilpailuehdotuksia pyydetään luonnostelevaan annetun lähtötietoaineiston pohjalta.

Kysymys:

Onko kilpailumateriaalia mahdollista saada paperiversiona?

Vastaus:

Kilpailumateriaalin voi halutessaan tulostaa sähköisesti jaetuista tiedostoista.